

Додаток 6  
до Вимог щодо  
забезпечення  
нумерації та  
здійснення

## АКТ

### оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

11 серпня 2023 року

с. Садів  
(назва населеного пункту)

Головний інспектор ВЗНС Луцького РУ ГУ ДСНС України у Волинській області  
Іван ЮЩУК, начальник СП ВП №3 (м. Луцьк) Луцького РУП ГУ НП у Волинській області  
Михайло КУПЧАК,  
начальник Гуманітарного відділу Торчинської селищної ради Ольга ЛУКАЩУК  
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності Т.в.о. директора Садівського ліцею Торчинської селищної ради Віти МЕЛЕХ  
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:  
підвального приміщення Садівського ліцею за адресою: Луцький р-н, с. Садів, вул. Незалежності, 44 державної, комунальної, приватної форми власності,  
(непотрібне закреслити)

що належить Торчинській селищній раді  
(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,  
комунальної - органу місцевого самоврядування,  
державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства,  
установи, організації)

### За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)  
підвальне приміщення в будівлі ліцею, використовувалось для господарських потреб  
основне функціональне призначення,

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)  
загальна площа 30 кв.м, загальний об'єм 72 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:  
технічний: не визначався  
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)  
санітарний: задовільний  
(задовільний, незадовільний)  
загальний стан приміщень: чисте, сухе, без ознак підтоплення  
(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: наявний 1 вхід-вихід, не захарашений, захищено від атмосферних опадів навісом, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю  
(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: передбачено проєктом; примусова  
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)
5. Стан системи водопостачання: відсутнє, наявна бутильована вода об'ємом по 2 л у кількості 50 шт, та 1 ємність з технічною водою об'ємом 50 л.  
наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)
6. Стан каналізаційної системи не передбачено проєктом  
(передбачено / не передбачено проєктом)  
санвузли наявний 1 біотуалет об'ємом 20 літрів, 1 умивальник  
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)  
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) наявний виносний бак (ємність для нечистот) об'ємом 20 літрів  
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,  
  
можливість очищення, справність, місце встановлення)
7. Стан систем опалення передбачено проєктом  
(передбачено / не передбачено проєктом)
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, справне, освітлення ЛЕД лампами люмінесцентні лампи відсутні, наявні ліхтарі ручні та свічки, заземлення відсутнє, наявні електро-  
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних розетки  
ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)
9. Справність систем зв'язку та оповіщення  
наявний мобільний зв'язок та мобільний інтернет, наявна радіоточка  
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)
10. Протипожежний стан:  
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації  
не передбачено проєктом  
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)  
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: наявний 1 вогнегасник ВП-5, справний  
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)


## ВИСНОВОК

**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття**

Підвальне приміщення рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)  
за умов: одночасного знаходження в укритті до 50 осіб та встановлення системи пожежної сигналізації

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:		<u>Іван ЮЩУК</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
		<u>Михайло КУПЧАК</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
		<u>Ольга ЛУКАЩУК</u> (посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	
<u>11</u> <u>08</u> 20 <u>23</u> року	<u>Віта МЕЛІХ</u> (власне ім'я, прізвище)

*(Вимоги доповнено додатком 6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460*