

Додаток 6  
до Вимог щодо забезпечення нумерації  
та здійснення обліку фонду захисних  
споруд цивільного захисту  
(пункт 9)

## АКТ

### огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

15 серпня 2024 року

с. Садів

(назва населеного пункту)

Головний інспектор ВЗНС Луцького РУ ГУ ДСНС України у Волинській області  
Іван ЮЩУК,

начальник Гуманітарного відділу Торчинської селищної ради Ольга ЛУКАЩУК  
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності директора Садівського ліцею Торчинської селищної ради Ольги КРАВЧУК  
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним  
особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:  
підвалного приміщення Садівського ліцею за адресою: Луцький р-н, с. Садів, вул. Незалежності, 44

державної, комунальної, приватної форми власності,  
(непотрібне закреслити)

що належить Торчинській селищній раді

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,  
комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства,  
 установи, організації)

#### За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

підвалне приміщення в будівлі ліцею, використовувалось для господарських потреб  
основне функціональне призначення,

розташування на місцевості (окрім розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)  
загальна площа 30 кв.м, загальний об'єм 72 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний: не визначався

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний: задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщен: чисте, сухе, без ознак підтоплення

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: наявний 1 вхід-вихід, не захаращений, захищено від  
атмосферних опадів навісом, не обладнено засобами для доступу осіб з інвалідністю  
(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: передбачено проектом, примусова

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання: відсутнє, наявна бутильована вода об'ємом по 2 л у кількості 50  
(централізоване водопостачання або інше джерело,

шт, та 1 ємність з технічною водою об'ємом 50 л.

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших смісостей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузи: наявний 1 бітуалет об'ємом 20 літрів, 1 умивальник

(наявність, кількість, стан санітарних пристрій (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень): наявний виносний бак (ємність для нечистот) об'ємом 20 літрів

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, справне, освітлення LED лампами люмінесцентні лампи відсутні, наявні ліхтарі ручні та свічки, заземлення відсутнє, наявні електро-  
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних розеток

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення:

наявний мобільний зв'язок та мобільний інтернет, наявна радіоточка

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації:

не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами

пожежогасіння: наявний 1 вогнегасник ВП-5, справний

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

## ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття  
населення як найпростішого укриття

Підвалинне приміщення рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення  
укриття

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: одночасного знаходження в укритті до 50 осіб та встановлення системи пожежної

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо  
сигналізації

утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

Іван ЮЩУК

(посада, власне ім'я, прізвище)

Ольга ЛУКАШУК

(посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	
15 серпня 2024 року	Ольга Кравчук (власне ім'я, прізвище)

{Вимоги доповнено Додатком б згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 440 від 19.07.2022}